

供	課 長	課長補佐	係 長	課 員
覧			出張	 

2023年5月11日



水質検査業務委託報告書

竹富町長 殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
代表理事 福村圭介



2023年4月 に実施した令和5年度水質検査委託業務の試験結果を別紙のとおり報告致します。

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 00897-031

2023年 4月 24日

竹富町長 殿

番 号	000049-0068	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

JWWA-GLP084
水道GLP認定厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	石垣浄水場	系	受水点	系
採水箇所	竹富東港休憩所		採水者	大山 榮一

検査期日	2023年 4月 18日 ~ 2023年 4月 24日			受付日	2023年 4月 18日			
採水年月日時	2023年 4月 17日 8時 30分		天候	晴れ	気温	23.0 (℃)	水温	23.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)。							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.041 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.002 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.013 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0046 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	25.5 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.07 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.6	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0051 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5 未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.019 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.40 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者	吉川 大介
備 考	水道検査課長		

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

(浄水) 基準項目分析方法

2023 年 4 月 24 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロイソ及び トランス-1,2-ジクロロイソ	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジブロモクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 00897-031

2023 年 4 月 27 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0068	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	石垣浄水場	系	受水点	系
採水箇所	竹富東港休憩所		採水者	大山 榮一

検査期日	2023 年 4 月 18 日 ~ 2023 年 4 月 27 日			受付日	2023 年 4 月 18 日		
採水年月日	2023 年 4 月 17 日	天候	晴れ	気温	23.0 (℃)	水温	23.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下 (暫定)
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下 (暫定)
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	0.40	(mg/L)	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下
23	臭気強度 (TON)	---		3以下
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下
26	pH値	7.6		7.5程度
27	腐食性 (ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下 (暫定)

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

(浄水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2023 年 4 月 27 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和5年3月24日薬生水発0324第4号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法

備 考

※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

浄水水質検査結果書

03-2023
No. (飲料水) 00364-029

基準項目

2023年 5月 9日

竹富町長 殿

番 号	000049-0069	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

JWWA-GLP084
水道GLP認定厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第一浄水	系	受水点	系
採水箇所	黒島小中学校		採水者	運道(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 27日 ～ 2023年 5月 9日					受付日	2023年 4月 27日		
採水年月日時	2023年 4月 26日 12時 30分		天候	曇り	気温	22.0 (℃)	水温	21.0 (℃)	
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.051 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.007 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.019 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0011 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	21.8 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メルカプトエタノール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.22 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.9	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.019 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	1.8 (度)	5度以下
25 ジブromクロロメタン	0.012 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.80 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者	吉川 大介
備 考	水道検査課長		

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

(浄水) 基準項目分析方法

2023 年 5 月 9 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロイソ及びトランス-1,2-ジクロロイソ	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジブロモクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 プロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 プロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 00364-029
2023年 5月 11日

竹富町長 殿

番 号	000049-0069	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第一浄水	系	受水点		系
採水箇所	黒島小中学校		採水者	運道 (上下水道課)	

検査期日	2023年 4月 27日 ～ 2023年 5月 11日				受付日	2023年 4月 27日		
採水年月日	2023年 4月 26日	天候	曇り		気温	22.0 (℃)	水温	21.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)							

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.80	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	7.9		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	4		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

(浄水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2023 年 5 月 11 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和5年3月24日薬生水発0324第4号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法

備 考

※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

浄水水質検査結果書

03-2023
No. (飲料水) 00898-028

基準項目

2023年 4月 26日

竹富町長 殿

番 号	000049-0066	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第二浄水	系	受水点	系
採水箇所	小浜島 小浜港緑地公園		採水者	仲盛 (上下水道課)

検査期日	2023年 4月 19日 ~ 2023年 4月 26日			受付日	2023年 4月 19日			
採水年月日時	2023年 4月 18日 7時 50分		天候	晴れ	気温	26.0 (℃)	水温	26.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.043 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.005 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.016 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0011 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	19.9 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.15 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	8.0	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.015 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.008 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.7 (度)	5度以下
25 ジブromクロロメタン	0.011 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.40 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備 考			

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

(浄水) 基準項目分析方法

2023 年 4 月 26 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジブロモクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 プロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 プロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 00898-028
2023 年 4 月 28 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0066	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第80号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第二浄水	系	受水点	系
採水箇所	小浜島 小浜港緑地公園		採水者	仲盛(上下水道課)

検査期日	2023 年 4 月 19 日 ~ 2023 年 4 月 28 日			受付日	2023 年 4 月 19 日		
採水年月日	2023 年 4 月 18 日	天候	晴れ	気温	26.0 (℃)	水温	26.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.40	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	8.0		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づく	
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

(浄水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2023 年 4 月 28 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和5年3月24日薬生水発0324第4号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラール	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 へルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びへルフルオロオクタン酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法

備 考

※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 00898-003

2023年 4月 26日

竹富町長 殿

番号	000049-0009	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第80号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第一浄水	系	受水点	系
採水箇所	西表東部出張所		採水者	山下(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 19日 ~ 2023年 4月 26日	受付日	2023年 4月 19日
採水年月日時	2023年 4月 18日 11時 15分	天候	晴れ
		気温	26.0 (℃)
		水温	25.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)		

項目	報告値	水質基準値	項目	報告値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.068 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.008 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.016 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 プロモホルム	0.0002 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	0.10 (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	19.7 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.10 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	8.4	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.046 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.013 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色度	4.8 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0051 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.10 (mg/L)	

判定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備考			

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 00898-003
2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0009	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第一浄水	系	受水点		系
採水箇所	西表東部出張所		採水者	山下(上下水道課)	

検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 28 日			受付日	2023 年 4 月 19 日		
採水年月日	2023 年 4 月 18 日	天候	晴れ	気温	26.0 (℃)	水温	25.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.10	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	*	8.4	7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	10		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

浄水水質検査結果書

03-2023
No. (飲料水) 00898-002

基準項目

2023年 4月 26日

竹富町長 殿

番 号	000049-0008	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (浄水)	所 属	上下水道課

JWWA-GLP084
水道GLP認定厚生労働大臣登録水質検査機関 第10号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第二浄水	系	受水点	古見配水	系
採水箇所	東部第二 仲新城長博 宅		採水者	垣花 (上下水道課)	

検査期日		2023年 4月 19日 ～ 2023年 4月 26日			受付日	2023年 4月 19日			
採水年月日時		2023年 4月 18日 9時 45分		天候	晴れ	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							
項 目		報 告 値		水質基準値	項 目		報 告 値		水質基準値
1	一般細菌	3	(個/mL)	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.013	(mg/L)	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002	(mg/L)	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.0046	(mg/L)	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---	(mg/L)	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.0008	(mg/L)	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---	(mg/L)	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L)	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.7	(mg/L)	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L)	300mg/L以下
14	四塩化炭素	---	(mg/L)	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	---	(mg/L)	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	---	(mg/L)	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L)	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	45	フェノール類	---	(mg/L)	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	(mg/L)	3mg/L以下
21	塩素酸	0.16	(mg/L)	0.6mg/L以下	47	pH値	7.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.0020	(mg/L)	0.06mg/L以下	49	臭 気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.005	(mg/L)	0.03mg/L以下	50	色 度	0.5 未満	(度)	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0052	(mg/L)	0.1mg/L以下	51	濁 度	0.2 未満	(度)	2度以下
26	臭素酸	0.0005 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下					
						残留塩素	1.00	(mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備 考			

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

浄水水質検査結果書

水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 00898-002

2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0008	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第二浄水	系	受水点	古見配水	系
採水箇所	東部第二 仲新城長博 宅		採水者	垣花(上下水道課)	

検査期日	2023年 4月 19日 ～ 2023年 4月 28日			受付日	2023年 4月 19日		
採水年月日	2023年 4月 18日	天候	晴れ	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	1.00	(mg/L)	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	---		3以下
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下
26	pH値	7.9		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	1		2000個/mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-008

2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0014	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	上原浄水場	系	受水点	系
採水箇所	竹富町西部出張所		採水者	垣花(上下水道課)

検 査 期 日		2023 年 4 月 25 日 ～ 2023 年 4 月 28 日			受付日	2023 年 4 月 25 日				
採水年月日時		2023 年 4 月 24 日 11 時 30 分			天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								
項 目		報 告 値		水質基準値	項 目		報 告 値		水質基準値	
1	一般細菌	0	(個/mL)	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.037	(mg/L)	0.1mg/L以下	
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.003	(mg/L)	0.03mg/L以下	
3	カドミウム及び その化合物	---	(mg/L)	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.015	(mg/L)	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	---	(mg/L)	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.0016	(mg/L)	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及び その化合物	---	(mg/L)	0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.001 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及び その化合物	---	(mg/L)	200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	10mg/L以下	37	マンガン及び その化合物	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	20.6	(mg/L)	200mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L)	300mg/L以下	
14	四塩化炭素	---	(mg/L)	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	---	(mg/L)	500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	---	(mg/L)	0.0001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L)	0.0001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	45	フェノール類	---	(mg/L)	0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	0.5	(mg/L)	3mg/L以下	
21	塩素酸	0.09	(mg/L)	0.6mg/L以下	47	pH値	7.9		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	0.002 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	0.0095	(mg/L)	0.06mg/L以下	49	臭 気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.002 未満	(mg/L)	0.03mg/L以下	50	色 度	0.9	(度)	5度以下	
25	ジブロモクロロメタン	0.012	(mg/L)	0.1mg/L以下	51	濁 度	0.2 未満	(度)	2度以下	
26	臭素酸	0.0005 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下						
						残留塩素	0.30	(mg/L)		

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
-----	--------------------	-----------------	-------

備 考

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-008
2023年 5月 11日

竹富町長 殿

番 号	000049-0014	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	上原浄水場	系	受水点	系
採水箇所	竹富町西部出張所		採水者	垣花(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 25日 ~ 2023年 5月 11日			受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日	2023年 4月 24日	天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.30	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	7.9		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	13		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-030

2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0070	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	上原浄水場	系	受水点		系
採水箇所	鳩間島 いとま浜ターミナル		採水者	根間(上下水道課)	

検査期日	2023年 4月 25日 ～ 2023年 4月 28日				受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日時	2023年 4月 24日 11時 45分		天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.038 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.015 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.0016 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化合物(イ)及び塩化シアン	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	20.3 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.08 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.9	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0096 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.9 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.012 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.30 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者	水道検査課長	吉川 大介
-----	--------------------	-------	--------	-------

備 考

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-030
2023年 5月 11日

竹富町長 殿

番 号	000049-0070	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	上原浄水場	系	受水点	系
採水箇所	鳩間島 いとま浜ターミナル		採水者	根間(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 25日 ～ 2023年 5月 11日				受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日	2023年 4月 24日	天候	曇り		気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)							

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農業類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.30	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	7.9		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	12		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-032

2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0071	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 (第50号)
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	祖納浄水場	系	受水点	系
採水箇所	西部石油商会		採水者	垣花 (上下水道課)

検 査 期 日		2023 年 4 月 25 日 ～ 2023 年 4 月 28 日			受付日	2023 年 4 月 25 日				
採水年月日時		2023 年 4 月 24 日 11 時 00 分			天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	25.0 (℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)								
項 目		報 告 値		水質基準値	項 目		報 告 値		水質基準値	
1	一般細菌	0	(個/mL)	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.010	(mg/L)	0.1mg/L以下	
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002 未満	(mg/L)	0.03mg/L以下	
3	カドミウム及び その化合物	---	(mg/L)	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.0028	(mg/L)	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	---	(mg/L)	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.0007	(mg/L)	0.09mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.005 未満	(mg/L)	0.08mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及び その化合物	---	(mg/L)	0.2mg/L以下	
8	六価クロム化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.001 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及び その化合物	---	(mg/L)	200mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	---	(mg/L)	10mg/L以下	37	マンガン及び その化合物	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	---	(mg/L)	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	34.7	(mg/L)	200mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	---	(mg/L)	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L)	300mg/L以下	
14	四塩化炭素	---	(mg/L)	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	---	(mg/L)	500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	---	(mg/L)	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	---	(mg/L)	0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L)	0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	45	フェノール類	---	(mg/L)	0.005mg/L以下	
20	ベンゼン	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8	(mg/L)	3mg/L以下	
21	塩素酸	0.12	(mg/L)	0.6mg/L以下	47	pH値	8.2		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸	0.002 未満	(mg/L)	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム	0.0031	(mg/L)	0.06mg/L以下	49	臭 気	異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸	0.002 未満	(mg/L)	0.03mg/L以下	50	色 度	2.4	(度)	5度以下	
25	ジブromクロロメタン	0.0036	(mg/L)	0.1mg/L以下	51	濁 度	0.2 未満	(度)	2度以下	
26	臭素酸	0.0005 未満	(mg/L)	0.01mg/L以下						
						残留塩素	0.10	(mg/L)		

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備 考			

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

(浄水) 基準項目分析方法

2023 年 4 月 28 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジブロモクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-032
2023年 5月 11日

竹富町長 殿

番 号	000049-0071	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	祖納浄水場	系	受水点	系
採水箇所	西部石油商会		採水者	垣花(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 25日 ~ 2023年 5月 11日			受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日	2023年 4月 24日	天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	25.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	0.10	(mg/L)	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	---		3以下
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下
26	pH値	*	8.2	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	16		2000個/mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川、大介
-----	--	-------	-------

(浄水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2023 年 5 月 11 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和5年3月24日薬生水発0324第4号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラール	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒地培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法

備 考

※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-020
2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0011	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (浄水)	所 属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	白浜浄水場	系	受水点	系
採水箇所	白浜港		採水者	根間 (上下水道課)

検査期日	2023年 4月 25日 ~ 2023年 4月 28日				受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日時	2023年 4月 24日 10時 30分		天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.048 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	0.014 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 プロモホルム	0.0066 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	36.1 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等 (硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.7 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.30 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	8.4	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0071 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.003 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	1.1 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.021 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.30 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備 考			

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-020
2023 年 5 月 11 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0011	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	白浜浄水場	系	受水点	系
採水箇所	白浜港	採水者	根間(上下水道課)	

検査期日	2023 年 4 月 25 日 ~ 2023 年 5 月 11 日			受付日	2023 年 4 月 25 日		
採水年月日	2023 年 4 月 24 日	天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.30	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-1-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	*	8.4	7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	2		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-006
2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0012	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課



JWWA-GLP084
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関(第50号)
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	舟浮浄水場	系	受水点	系
採水箇所	船浮港		採水者	垣花(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 25日 ~ 2023年 4月 28日	受付日	2023年 4月 25日
採水年月日時	2023年 4月 24日 10時 30分	天候	曇り
		気温	25.0 (℃)
		水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)		

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.041 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.0052 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	0.016 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 ジン化物イオン及び塩化ジン	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	--- (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	41.1 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	--- (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.20 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	7.8	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0015 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5 未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.018 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.30 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者	吉川 大介
備 考			

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47～基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

浄水水質検査結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-006
2023年 5月 11日

竹富町長 殿

番 号	000049-0012	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	舟浮浄水場	系	受水点		系
採水箇所	船浮港		採水者	垣花(上下水道課)	

検査期日	2023年 4月 25日 ～ 2023年 5月 11日				受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日	2023年 4月 24日	天候	曇り		気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)							

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	0.30	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下	
26	pH値	7.8		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

浄水水質検査結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 00897-007

2023年 4月 24日

竹富町長 殿

番 号	000049-0013	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	波照間浄水場	系	受水点	系
採水箇所	桃盛 強		採水者	桃盛 (上下水道課)

検査期日	2023年 4月 18日 ~ 2023年 4月 24日				受付日	2023年 4月 18日		
採水年月日時	2023年 4月 17日 8時 10分		天候	晴れ	気温	24.0 (℃)	水温	27.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	0 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	0.0027 (mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	0.0001 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	--- (mg/L)	0.0005mg/L以下	30 プロモホルム	0.0026 (mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	0.005 未満 (mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	--- (mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	--- (mg/L)	1.0mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	87.9 (mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--- (mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	--- (mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	--- (mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	142 (mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.88 (mg/L)	1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等(硬度)	--- (mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	--- (mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	270 (mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	--- (mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	--- (mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	--- (mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	--- (mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	--- (mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	--- (mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	--- (mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 未満 (mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	0.06 (mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値	6.8	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.02mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
23 クロロホルム	0.0001 未満 (mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気	異常なし	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	0.002 未満 (mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	0.5 未満 (度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	0.0001 (mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	0.2 未満 (度)	2度以下
26 臭素酸	0.0005 未満 (mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	0.25 (mg/L)	

判 定	上記水質項目については水質基準に適合	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備 考			

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から24時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2、基10、基23、基25、基27、基29、基30、基47~基51の13項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

浄水水質検査結果書
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

03-2023
No. (飲料水) 00897-007
2023 年 4 月 27 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0013	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(浄水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第59号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	波照間浄水場	系	受水点	系
採水箇所	桃盛 強		採水者	桃盛(上下水道課)

検 査 期 日	2023 年 4 月 18 日 ～ 2023 年 4 月 27 日			受付日	2023 年 4 月 18 日		
採水年月日	2023 年 4 月 17 日	天候	晴れ	気温	24.0 (℃)	水温	27.0 (℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	0.25	(mg/L)	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	---		3以下
24	蒸発残留物	* 270	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁 度	0.2 未満	(度)	1度以下
26	pH値	* 6.8		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	0		2000個/mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

原水水質試験 (検査) 結果書

03-2023
No. (飲料水) 00898-009

基準項目

2023 年 4 月 26 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0015	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課



JWWA-GLP084
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第10号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第一浄水	系	受水点	系
採水箇所	西船着川水源池		採水者	山下 (上下水道課)

検査期日	2023 年 4 月 19 日 ~ 2023 年 4 月 26 日			受付日	2023 年 4 月 19 日		
採水年月日時	2023 年 4 月 18 日 11 時 00 分	天候	晴れ	気温	26.0 (℃)	水温	26.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)						

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	* 540 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブromクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
-----	-----------------	-------

備 考

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から12時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2の2項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

原水水質試験(検査)結果書

水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 00898-009
2023 年 4 月 28 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0015	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第一浄水	系	受水点	系
採水箇所	西船着川水源池		採水者	山下(上下水道課)

検査期日	2023 年 4 月 19 日 ~ 2023 年 4 月 28 日		受付日	2023 年 4 月 19 日			
採水年月日	2023 年 4 月 18 日	天候	晴れ	気温	26.0 (℃)	水温	26.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	---	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-1-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	---	(度)	1度以下	
26	pH値	---		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	*	2600	2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

原水水質試験(検査)結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 00898-010

2023年 4月 26日

竹富町長 殿

番 号	000049-0016	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第20号
沖縄県浦添市字経塚72番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第二浄水	系	受水点	系
採水箇所	相良川水源池		採水者	垣花(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 19日 ~ 2023年 4月 26日			受付日	2023年 4月 19日			
採水年月日時	2023年 4月 18日 10時 00分		天候	晴れ	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)							

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	* 150 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 プロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 ジン化物イオン及び塩化ジン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブromクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備 考		

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から12時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2の2項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

(原水) 基準項目分析方法

2023 年 4 月 26 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジブロモクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ (陽イオン) による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ (陽イオン) による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

原水水質試験 (検査) 結果書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

03-2023
No. (飲料水) 00898-010

2023 年 4 月 28 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0016	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	東部第二浄水	系	受水点	系
採水箇所	相良川水源池		採水者	垣花 (上下水道課)

検 査 期 日	2023 年 4 月 19 日 ~ 2023 年 4 月 28 日			受付日	2023 年 4 月 19 日		
採水年月日	2023 年 4 月 18 日	天候	晴れ	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下 (暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下 (暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下 (暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1 以下	
16	残留塩素	---	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度 (TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	---	(度)	1度以下	
26	pH値	---		7.5程度	
27	腐食性 (ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づく	
28	従属栄養細菌	*	4800	2000個/mL以下 (暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下 (暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

(原水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2023 年 4 月 28 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和5年3月24日薬生水発0324第4号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラール	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	パージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法

備 考

※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

竹富町長 殿

試験の結果は次のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境浄化センター



水 質 検 査 結 果 書

受 付 日	2023年4月19日			採 水 年 月 日	2023年4月18日
検 査 期 日	2023年4月19日 ~ 2023年4月26日				
採 水 箇 所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
西船着川水源池	山下 (上下水道課)	晴れ	26.0	26.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
相良川水源池	垣花 (上下水道課)	晴れ	25.0	24.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法ーパウチ法					
備 考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					

原水水質試験 (検査) 結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-011
2023 年 4 月 28 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0017	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第20号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	上原浄水場	系	受水点	系
採水箇所	マレ川水源池		採水者	垣花 (上下水道課)

検査期日	2023 年 4 月 25 日 ~ 2023 年 4 月 28 日			受付日	2023 年 4 月 25 日		
採水年月日時	2023 年 4 月 24 日 12 時 00 分	天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	23.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)						

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	* 14000 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 プロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 プロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 ジン化物イオン及び塩化ジン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
備 考		

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から12時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2の2項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

原水水質試験(検査)結果書

水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-011

2023年 5月 11日

竹富町長 殿

番 号	000049-0017	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第30号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	上原浄水場	系	受水点	系
採水箇所	マレ川水源池		採水者	垣花(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 25日 ~ 2023年 5月 11日			受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日	2023年 4月 24日	天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	23.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						
項 目		報 告 値		目 標 値			
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)			
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下			
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下			
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下			
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)			
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)			
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下			
16	残留塩素	---	(mg/L)	1mg/L以下			
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下			
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下			
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下			
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下			
23	臭気強度(TON)	---		3以下			
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下			
25	濁 度	---	(度)	1度以下			
26	pH値	---		7.5程度			
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける			
28	従属栄養細菌	*	28000	2000個/mL以下(暫定)			
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下			
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下			
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)			

備 考	※ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

原水水質試験 (検査) 結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-012

2023 年 4 月 28 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0018	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第30号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	白浜浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	アラバ川水源池			採水者	根間 (上下水道課)		

検査期日	2023 年 4 月 25 日 ~ 2023 年 4 月 28 日		受付日	2023 年 4 月 25 日			
採水年月日時	2023 年 4 月 24 日 10 時 00 分	天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	23.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)						

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	* 130 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
-----	-----------------	-------

備 考

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から12時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2の2項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

原水水質試験(検査)結果書
水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-012
2023 年 5 月 11 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0018	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	白浜浄水場	系	受水点	系
採水箇所	アガラ川水源池		採水者	根間(上下水道課)

検査期日	2023 年 4 月 25 日 ～ 2023 年 5 月 11 日				受付日	2023 年 4 月 25 日		
採水年月日	2023 年 4 月 24 日	天候	曇り		気温	25.0 (℃)	水温	23.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)							

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	---	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度(TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	---	(度)	1度以下	
26	pH値	---		7.5程度	
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	1400		2000個/mL以下(暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

原水水質試験 (検査) 結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 01110-013

2023年 4月 28日

竹富町長 殿

番 号	000049-0019	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	舟浮浄水場	系		受水点		系	
採水箇所	カガ川水源池			採水者	垣花 (上下水道課)		

検査期日	2023年 4月 25日 ~ 2023年 4月 28日			受付日	2023年 4月 25日		
採水年月日時	2023年 4月 24日 10時 45分	天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)						

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	* 420 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 シアン化合物 (イオン及び塩化シアン)	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カリウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
-----	-----------------	-------

備 考

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から12時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2の2項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

(原水) 基準項目分析方法

2023 年 4 月 28 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
25 ジブromクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフー質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
29 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
30 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフー質量分析法
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

原水水質試験 (検査) 結果書
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

03-2023
No. (飲料水) 01110-013
2023 年 5 月 11 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0019	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	舟浮浄水場	系	受水点	系
採水箇所	カハ川水源池		採水者	垣花 (上下水道課)

検 査 期 日		2023 年 4 月 25 日 ～ 2023 年 5 月 11 日			受付日	2023 年 4 月 25 日			
採水年月日		2023 年 4 月 24 日		天候	曇り	気温	25.0 (℃)	水温	24.0 (℃)
検 査 方 法		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)							
項 目				報 告 値			目 標 値		
1	アンチモン及びその化合物			---			(mg/L) 0.02mg/L以下		
2	ウラン及びその化合物			---			(mg/L) 0.002mg/L以下 (暫定)		
3	ニッケル及びその化合物			---			(mg/L) 0.02mg/L以下		
5	1,2-ジクロロエタン			---			(mg/L) 0.004mg/L以下		
8	トルエン			---			(mg/L) 0.4mg/L以下		
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)			---			(mg/L) 0.08mg/L以下		
10	亜塩素酸			---			(mg/L) 0.6mg/L以下		
12	二酸化塩素			---			(mg/L) 0.6mg/L以下		
13	ジクロロアセトニトリル			---			(mg/L) 0.01mg/L以下 (暫定)		
14	抱水クロラール			---			(mg/L) 0.02mg/L以下 (暫定)		
15	農薬類			---			検出値と目標値の比の和として、1以下		
16	残留塩素			---			(mg/L) 1mg/L以下		
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)			---			(mg/L) 10mg/L以上100mg/L以下		
18	マンガン及びその化合物			---			(mg/L) 0.01mg/L以下		
19	遊離炭酸			---			(mg/L) 20mg/L以下		
20	1,1,1-トリクロロエタン			---			(mg/L) 0.3mg/L以下		
21	メチル-t-ブチルエーテル			---			(mg/L) 0.02mg/L以下		
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)			---			(mg/L) 3mg/L以下		
23	臭気強度 (TON)			---			3以下		
24	蒸発残留物			---			(mg/L) 30mg/L以上200mg/L以下		
25	濁 度			---			(度) 1度以下		
26	pH値			---			7.5程度		
27	腐食性 (ランゲリア指数)			---			-1程度以上とし、極力0に近づける		
28	従属栄養細菌			1600			2000個/mL以下 (暫定)		
29	1,1-ジクロロエチレン			---			(mg/L) 0.1mg/L以下		
30	アルミニウム及びその化合物			---			(mg/L) 0.1mg/L以下		
31	PFOS及びPFOA※			---			(mg/L) 0.00005mg/L以下 (暫定)		

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

(原水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2023 年 5 月 11 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法	
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和5年3月24日薬生水発0324第4号)	
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法	
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法	
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法	
4 削除	削除	削除	
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	ページ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法	
6 削除	削除	削除	
7 削除	削除	削除	
8 トルエン	0.0001mg/L	ページ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法	
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法	
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法	
11 削除	削除	削除	
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法	
14 抱水クロラール	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法	
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による	
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法	
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法	
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	ページ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法	
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	ページ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法	
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法	
23 臭気強度(TON)	1	官能法	
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法	
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法	
26 pH値	—	ガラス電極法	
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法	
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法	
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	ページ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法	
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法	
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法	

備 考

※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

竹富町長 殿

試験の結果は次のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



水 質 検 査 結 果 書

受 付 日	2023年4月25日			採 水 年 月 日	2023年4月24日
検 査 期 日	2023年4月25日 ~ 2023年4月28日				
採 水 箇 所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
マーレ川水源池	垣花 (上下水道課)	曇り	25.0	23.0	陽性 (1 CFU/ 10mL)
アラバラ川水源池	根間 (上下水道課)	曇り	25.0	23.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
フカイ川水源池	垣花 (上下水道課)	曇り	25.0	24.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフォード改良寒天培地法ーパウチ法					
備 考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					

原水水質試験 (検査) 結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 00897-014

2023 年 4 月 24 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0020	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	波照間浄水場	系	受水点	系
採水箇所	稲武知水源池 波照間島		採水者	桃盛 (上下水道課)

検査期日	2023 年 4 月 18 日 ~ 2023 年 4 月 24 日			受付日	2023 年 4 月 18 日		
採水年月日時	2023 年 4 月 17 日 8 時 35 分	天候	晴れ	気温	24.0 (℃)	水温	27.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)						

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	90 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下
2 大腸菌	* 陽性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---	(mg/L) 0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---	(mg/L) 0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	---	(mg/L) 0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---	(mg/L) 0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---	(mg/L) 0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下
10 アン化物イオン及び塩化アン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---	(mg/L) 200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---	(mg/L) 10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---	(mg/L) 0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---	(mg/L) 0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	---	(mg/L) 200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---	(mg/L) 1.0mg/L以下	39 カシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L) 300mg/L以下
14 四塩化炭素	---	(mg/L) 0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	---	(mg/L) 500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	---	(mg/L) 0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---	(mg/L) 0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---	(mg/L) 0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---	(mg/L) 0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	45 フェノール類	---	(mg/L) 0.005mg/L以下
20 ベンゼン	---	(mg/L) 0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	---	(mg/L) 3mg/L以下
21 塩素酸	---	(mg/L) 0.6mg/L以下	47 pH値	---	5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	---	(mg/L) 0.02mg/L以下	48 味	---	異常でないこと
23 クロロホルム	---	(mg/L) 0.06mg/L以下	49 臭 気	---	異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	---	(mg/L) 0.03mg/L以下	50 色 度	---	(度) 5度以下
25 ジブロモクロロメタン	---	(mg/L) 0.1mg/L以下	51 濁 度	---	(度) 2度以下
26 臭素酸	---	(mg/L) 0.01mg/L以下			
			残留塩素	---	(mg/L)

判 定	検査責任者 水道検査課長	吉川 大介
-----	-----------------	-------

備 考

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から12時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2の2項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

原水水質試験(検査)結果書

水質管理目標設定項目

03-2023
No. (飲料水) 00897-014

2023年 4月 27日

竹富町長 殿

番 号	000049-0020	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道(原水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第59号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	波照間浄水場	系	受水点	系
採水箇所	稲武知水源池 波照間島		採水者	桃盛(上下水道課)

検査期日	2023年 4月 18日 ~ 2023年 4月 27日			受付日	2023年 4月 18日		
採水年月日	2023年 4月 17日	天候	晴れ	気温	24.0 (℃)	水温	27.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)						

項 目		報 告 値		目 標 値
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下
16	残留塩素	---	(mg/L)	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	---		3以下
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁 度	---	(度)	1度以下
26	pH値	---		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	160		2000個/mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下(暫定)

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	--	-------	-------

原水水質試験 (検査) 結果書

基準項目

03-2023
No. (飲料水) 00897-025

2023 年 4 月 24 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0057	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課



厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚 7 2 0 番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	波照間浄水場	系	受水点	系
採水箇所	下田原水源 波照間島		採水者	桃盛 (上下水道課)

検査期日	2023 年 4 月 18 日 ~ 2023 年 4 月 24 日			受付日	2023 年 4 月 18 日		
採水年月日時	2023 年 4 月 17 日 8 時 45 分	天候	晴れ	気温	24.0 (℃)	水温	26.0 (℃)
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)						

項 目	報 告 値	水質基準値	項 目	報 告 値	水質基準値
1 一般細菌	2 (個/mL)	100個/mL以下	27 総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下
2 大腸菌	陰性	検出されないこと	28 トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	30 ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下
5 セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下
6 鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	35 銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下
10 ジン化物イオン及び塩化ジン	(mg/L)	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	38 塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	300mg/L以下
14 四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	40 蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	42 ジェオスミン	(mg/L)	0.0001mg/L以下
17 ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	45 フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下
20 ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下
21 塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	47 pH値		5.8以上8.6以下
22 クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	48 味		異常でないこと
23 クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	49 臭 気		異常でないこと
24 ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	50 色 度	(度)	5度以下
25 ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	51 濁 度	(度)	2度以下
26 臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			
			残留塩素	(mg/L)	

判 定	検査責任者 水道検査課長 吉川 大介
-----	--------------------

備 考

ご依頼の試料については、搬入時の交通事情により採水時から12時間を超えて搬入されました。そのため基1、基2の2項目については、告示法に規定している保管期間を超過した結果となります。

(原水) 基準項目分析方法

2023 年 4 月 24 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号) (最終改正令和5年3月24日厚生労働省告示第85号)
1 一般細菌	—	別表第1 標準寒天培地法
2 大腸菌	—	別表第2 特定酵素基質培地法
3 カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4 水銀及びその化合物	0.00005mg/L	別表第7 還元気化—原子吸光光度法
5 セレン及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6 鉛及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7 ヒ素及びその化合物	0.001mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8 六価クロム化合物	0.002mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9 亜硝酸態窒素	0.004mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L	別表第12 イオンクロマトグラフ—ポストカラム吸光光度法
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
12 フッ素及びその化合物	0.05mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
13 ホウ素及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14 四塩化炭素	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
15 1,4-ジオキサン	0.005mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
17 ジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
18 テトラクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
19 トリクロロエチレン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
20 ベンゼン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
21 塩素酸	0.06mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
22 クロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
23 クロロホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
24 ジクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
25 ジブロモクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
26 臭素酸	0.0005mg/L	別表第18の2 液体クロマトグラフ—質量分析法
27 総トリハロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
28 トリクロロ酢酸	0.002mg/L	別表第17の2 液体クロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
29 ブロモジクロロメタン	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
30 ブロモホルム	0.0001mg/L	別表第14 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析計による一斉分析法
31 ホルムアルデヒド	0.005mg/L	別表第19の2 誘導体化—高速液体クロマトグラフ法
32 亜鉛及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33 アルミニウム及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34 鉄及びその化合物	0.03mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35 銅及びその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36 ナトリウム及びその化合物	0.1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ (陽イオン) による一斉分析法
37 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38 塩化物イオン	0.2mg/L	別表第13 イオンクロマトグラフ (陰イオン) による一斉分析法
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	別表第20 イオンクロマトグラフ (陽イオン) による一斉分析法
40 蒸発残留物	5mg/L	別表第23 重量法
41 陰イオン界面活性剤	0.02mg/L	別表第24 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
42 ジェオスミン	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L	別表第25 パージ・トラップーガスクロマトグラフ—質量分析法
44 非イオン界面活性剤	0.002mg/L	別表第28の2 固相抽出—高速液体クロマトグラフ法
45 フェノール類	0.0005mg/L	別表第29 固相抽出—誘導体化—ガスクロマトグラフ—質量分析法
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.2mg/L	別表第30 全有機炭素計測定法
47 pH値	—	別表第31 ガラス電極法
48 味	—	別表第33 官能法
49 臭気	—	別表第34 官能法
50 色度	0.5度	別表第36 透過光測定法
51 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法

備 考

--

原水水質試験 (検査) 結果書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

03-2023
No. (飲料水) 00897-025

2023 年 4 月 27 日

竹富町長 殿

番 号	000049-0057	事業体	竹富町
水質区分	簡易水道 (原水)	所 属	上下水道課

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境科学センター



試験の結果は次のとおりです。

採水地点	波照間浄水場	系	受水点	系
採水箇所	下田原水源 波照間島		採水者	桃盛 (上下水道課)

検 査 期 日	2023 年 4 月 18 日 ～ 2023 年 4 月 27 日			受付日	2023 年 4 月 18 日			
採水年月日	2023 年 4 月 18 日	天候	晴れ		気温	24.0 (℃)	水温	26.0 (℃)
検 査 方 法	水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号)							

項 目		報 告 値		目 標 値	
1	アンチモン及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	---	(mg/L)	0.002mg/L以下 (暫定)	
3	ニッケル及びその化合物	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
5	1,2-ジクロロエタン	---	(mg/L)	0.004mg/L以下	
8	トルエン	---	(mg/L)	0.4mg/L以下	
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	---	(mg/L)	0.08mg/L以下	
10	亜塩素酸	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
12	二酸化塩素	---	(mg/L)	0.6mg/L以下	
13	ジクロロアセトニトリル	---	(mg/L)	0.01mg/L以下 (暫定)	
14	抱水クロラール	---	(mg/L)	0.02mg/L以下 (暫定)	
15	農薬類	---		検出値と目標値の比の和として、1以下	
16	残留塩素	---	(mg/L)	1mg/L以下	
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	---	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下	
18	マンガン及びその化合物	---	(mg/L)	0.01mg/L以下	
19	遊離炭酸	---	(mg/L)	20mg/L以下	
20	1,1,1-トリクロロエタン	---	(mg/L)	0.3mg/L以下	
21	メチル-t-ブチルエーテル	---	(mg/L)	0.02mg/L以下	
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	---	(mg/L)	3mg/L以下	
23	臭気強度 (TON)	---		3以下	
24	蒸発残留物	---	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下	
25	濁 度	---	(度)	1度以下	
26	pH値	---		7.5程度	
27	腐食性 (ランゲリア指数)	---		-1程度以上とし、極力0に近づける	
28	従属栄養細菌	8		2000個/mL以下 (暫定)	
29	1,1-ジクロロエチレン	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
30	アルミニウム及びその化合物	---	(mg/L)	0.1mg/L以下	
31	PFOS及びPFOA※	---	(mg/L)	0.00005mg/L以下 (暫定)	

備 考	※ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	検査責任者	吉川 大介
-----	---	-------	-------

(原水) 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 分 析 方 法

2023 年 4 月 27 日

項 目	定量下限値	分 析 方 法
		水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに 水道水質管理における留意事項について (平成15年10月10日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第1010001号) (最終改正令和5年3月24日薬生水発0324第4号)
1 アンチモン及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
2 ウラン及びその化合物	0.0002mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
3 ニッケル及びその化合物	0.001mg/L	誘導結合プラズマ質量分析計による一斉分析法
4 削除	削除	削除
5 1,2-ジクロロエタン	0.0001mg/L	パーティ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
6 削除	削除	削除
7 削除	削除	削除
8 トルエン	0.0001mg/L	パーティ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.005mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10 亜塩素酸	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)法
11 削除	削除	削除
12 二酸化塩素	0.06mg/L	イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法
13 ジクロロアセトニトリル	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14 抱水クロラール	0.001mg/L	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15 農薬類	別紙	農薬ごとに定められた方法による
16 残留塩素	—	ジエチル-p-フェニレンジアミン法
17 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	1mg/L	イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法
18 マンガン及びその化合物	0.005mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19 遊離炭酸	0.5mg/L	滴定法
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.0001mg/L	パーティ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.0001mg/L	パーティ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L	滴定法
23 臭気強度(TON)	1	官能法
24 蒸発残留物	5mg/L	重量法
25 濁度	0.2度	別表第41 積分球式光電光度法
26 pH値	—	ガラス電極法
27 腐食性(ランゲリア指数)	—	計算法
28 従属栄養細菌	—	R2A寒天培地法
29 1,1-ジクロロエチレン	0.0001mg/L	パーティ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30 アルミニウムおよびその化合物	0.01mg/L	別表第6 誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31 ヘルフルオオクタンスルホン酸(PFOS) 及びヘルフルオオクタンスルホン酸(PFOA)※	0.000001mg/L	液体クロマトグラフ質量分析法

備 考

※印項目についてはPFOS、PFOAそれぞれの直鎖体及び分岐鎖体の合計値

竹富町長 殿

試験の結果は次のとおりです。

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚720番地
一般財団法人 沖縄県環境利用センター



水 質 検 査 結 果 書

受 付 日	2023年4月18日			採 水 年 月 日	2023年4月17日
検 査 期 日	2023年4月18日 ~ 2023年4月24日				
採 水 箇 所	採水者	天候	気温(℃)	水温(℃)	嫌気性芽胞菌
稲武知水源池 波照間島	桃盛 (上下水道課)	晴れ	24.0	27.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
下田原水源 波照間島	桃盛 (上下水道課)	晴れ	24.0	26.0	陰性 (0 CFU/ 10mL)
分析方法 ハンドフールド改良寒天培地法－パウチ法					
備 考 嫌気性芽胞菌は糞便による汚染の可能性を示唆する指標です。検査結果が「陽性」となった場合、原水及び着水井周辺で糞便による汚染が生じる状態となっていないか確認し、汚染されないよう対策をとる必要があります。					